

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:
mchs@emercom.dsc.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: undpr65@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Томаринского района
694820, г. Томари, ул. К-Маркса, 8, тел/факс 2-74-02, e-mail: tomari_gpn@bk.ru

Предписание N 6/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Малыш» г. Томари Сахалинской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора территориального отделения надзорной деятельности Томаринского района по пожарному надзору № 6 от «02» марта 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 13 марта 2018 года, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин. 20 марта 2018 года проведена плановая, выездная проверка главным государственным инспектором Томаринского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Кудряшовым Владимиром Викторовичем на объектах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Малыш» г. Томари Сахалинской области по адресу: РФ, 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. Дзержинского, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Манжара Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В предоставленной документации АУПС отсутствует информация о возможности источника бесперебойного питания обеспечивать питание электроприемников АУПС и СОУЭ в течении 24 часов и 3 часа работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	п. 4 ст. 103 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации.	До 27.04.2018г.	

		Нормы и правила проектирования»		
2.	На объекте отсутствует программа вводного инструктажа.	Осн.: п. 14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	До 27.04.2018г.	
3.	На объекте отсутствует программа первичного инструктажа.	Осн.: п. 18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	До 27.04.2018г.	
4.	Отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа.	Осн.: п. 23 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	До 27.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

Томаринского района по пожарному надзору В.В. Кудряшов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"23" марта 2018 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Мас
(подпись)

заведующий Макарова Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

"26" 03 2018 г.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Сахалинской области
8(4242) 72-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Манжара Татьяна Николаевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022